



Мјешовити Холдинг  
Електропривреда Републике Српске Требиње  
Матично предузеће а.д.Требиње

ЗАВИСНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРО-ХЕРЦЕГОВИНА" а.д.  
ТРЕБИЊЕ

QF-G-014

Број: 07-0147-3044-41/22-23  
Датум: 26.10.2023. године

На основу члана 64. става (1) тачка б, члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник БиХ, број 39/14 и 59/22), члана 8. став 2. тачка д) Правилника о успостављању и раду Комисије за набавке ( Сл. Гласник БиХ 103/14), члана 85. Правилника о јавним набавкама МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње и члана 57. Статута МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, а на Препоруку Комисије за јавну набавку број: 07-0147-3044-39/22-23 од 19.10.2023. године у поступку јавне набавке **Набавка материјала за мјерна мјеста и прикључке** је донијела:

## ОДЛУКУ о избору најповољнијег понуђача

### Члан 1.

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку, број 07-0147-3044-39/22-23 од 19.10.2023. године и уговор за јавну набавку материјала за мјерна мјеста и прикључке, додјељује се понуђачу „ЕЛНОС БЛ“ д.о.о. Бања Лука, понуда број 08-571/23 достављена дана 28.08.2023. године, за понуђену цијену од 149.991,25 КМ без ПДВ-а, као најбоље оцијењеном понуђачу.

### Члан 2.

Изабрани понуђач је дужан у року од 5 (пет) дана од дана достављања ове Одлуке доставити оригинале или овјерене копије документације из члана 45. Закона о јавним набавкама.

### Члан 3.

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу након истека рока за жалбу.

### Члан 4.

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Комерцијални сектор.

### Члан 5.

Ова одлука ће се објавити на интернет страници [www.elektrohercegovina.com](http://www.elektrohercegovina.com), истовремено с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама.

## Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) Закона о јавним набавкама.

### Образложење

Поступак јавне набавке покренут Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: **01-НО-0112-VI-3356-09/22 од 27.06.2022. године.**

Јавна набавка је спроведена **отвореним поступком.**

Процјењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је **150.000,00 КМ.**

Обавјештење о набавци број: **1081-1-1-130-3-66/22**, а објављено је на Порталу јавних набавки дана **15.10.2022. године**, сажетак обавјештења о набавци објављен је у Сл. Гласнику БиХ број: **72/22 од 28.10.2022. године.**

Подаци о е-аукцији: **Није се спроводила.**

Комисија за јавну набавку именована је Одлуком број: **02-0147-3044-06/22 од 24.10.2022. године.**

Комисија за јавну набавку доставила је Управи Предузећа Записник о оцјени и поређењу понуда број: **07-0147-3044-38/22-23 од 19.10.2023. године** и Препоруку о избор најповољнијег понуђача број **07-0147-3044-39/22-23 од 19.10.2023. године** и Извјештај о раду комисије број **07-0147-3044-40/22-23 од 19.10.2023. године.**

У поступку по извјештају о раду је утврђено да је Комисија за јавну набавку благовремено и правилно извршила отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је утврђено следеће:

- да је укупан број пристиглих понуда три.
- да су благовремено запримљене три понуде.
- да није било неблаговремено примљених понуда
- **да је понуда понуђача „ЕЛНОС БЛ“ д.о.о. Бања Лука квалификована и прихватљива, достављени су сви тражени докази прописани тендерском документацијом, на прописан начин.**

Понуда понуђача ЕКП „ЕЛКЕР“ а.д. Љубија се одбацује као **неприхватљива** из следећих разлога:

1. Ставком број 65 анекса 4 тендерског документа предвиђено је да понуђачи доставе кабловску пластичну везицу за НН СКС дужине 250mm и ширине 13mm. Понуђач за поменути ставку није доставио каталошку документацију већ само технички цртеж у коме је наведена шифра произвођача материјала 227-620-034100. Комисија за набавку је на сајту произвођача ЕКП „ЕЛКЕР“ а.д. Љубија чији је производ понуђен извршила увид у званични каталог гдје није пронађен производ под том шифром и тих димензија.
2. За ставке број 66 и 67 достављен је каталог за СКС али није видно назначена предметна роба која се нуди, а како је било захтјевано тачком 4.4.2. под б) тендерског документа (страна 175 понуде).

3. Тачком 4.4.2. под б) тендерског документа од понуђача је захтјевано да доставе фотокопију каталошке документације у којој ће бити видно назначена предмета роба која се тражи. У каталошкој документацији поред мјеста ознаке робе уговорни орган тражи потпис и печат од стране понуђача. Увидом у достављену каталошку документацију на странци 161, 163, 167, 169, 195 и 207 утврђено је да каталози нису овјерени односно, нема потписа и печата од стране понуђача.
4. На страни 39. тендерског документа јасно су дефинисани захтјеви за позицију 85-пластична пломба. Увидом у понуду наведеног понуђача на страни 203 достављен је каталог понуђене пломбе из кога није видљиво да пломба задовољава тражене техничке карактеристике, а које се односе на отпорност УВ зрачења. Даље, на страни 239 достављен је доказ да је материјал од кога је пломба направљена постојан и самогасив али и не да припада категорији 2 незапаљивих и самогасивих материјала као што је то тражено техничким описом. Комисија је приликом прегледа достављеног узорка пломбе наведеног понуђача констатовала да исти није доставио двије наљепнице са бар кодом као што је тражено анексом 4. тендерског документа. Надаље, комисија је установила да је на страници 241 понуде достављен атест о испитивању за бакрену жицу, а постављен је захтјев да пломбна жица мора бити пластифицирана. Осим тога, јасно је наведен захтјев да предметни производ мора задовољити мјерења силе, чврстоће према стандарду ISO 17712, а што се приложеним атестом не потврђује.

Понуда понуђача „БГ ЕНЕРГО ТИМ“ д.о.о. Приједор се одбацује као неприхватљива из следећих разлога:

1. Ставком број 65 анекса 4 тендерског документа предвиђено је да понуђачи доставе кабловску пластичну везицу за НН СКС дужине 250mm и ширине 13mm. Понуђач за поменуту ставку није доставио каталошку документацију већ само технички цртеж у коме је наведена шифра произвођача материјала 227-620-034100. Комисија за набавку је на сајту произвођача ЕКП „ЕЛКЕР“ а.д. Љубија чији је производ понуђен извршила увид у званични каталог гдје није пронађен производ под том шифром и тих димензија.
2. За ставке број 66 и 67 достављен је каталог за СКС али није видно назначена предметна роба која се нуди, а како је било захтјевано тачком 4.4.2. под б) тендерског документа (страна 172 понуде).
3. Тачком 4.4.2. под б) тендерског документа од понуђача је захтјевано да доставе фотокопију каталошке документације у којој ће бити видно назначена предмета роба која се тражи. У каталошкој документацији поред мјеста ознаке робе уговорни орган тражи потпис и печат од стране понуђача. Увидом у достављену каталошку документацију на странци 158, 160, 164, 166 и 192 утврђено је да каталози нису овјерени односно, нема потписа и печата од стране понуђача.
4. На страни 39. тендерског документа јасно су дефинисани захтјеви за позицију 85-пластична пломба. Увидом у понуду наведеног понуђача на страни 200 достављен је каталог понуђене пломбе из кога није видљиво да пломба задовољава тражене техничке

карактеристике, а које се односе на отпорност УВ зрачења. Даље, на страни 236 достављен је доказ да је материјал од кога је плomba направљена постојан и самогасив али и не да припада категорији 2 незапаљивих и самогасивих материјала као што је то тражено техничким описом. Комисија је приликом прегледа достављеног узорка плombe наведеног понуђача констатовала да исти није доставио двије наљепнице са бар кодом као што је тражено анексом 4. тендерског документа. Надаље, комисија је установила да је на страници 238 понуде достављен атест о испитивању за бакрену жицу, а постављен је захтјев да плombна жица мора бити пластифицирана. Осим тога, јасно је наведен захтјев да предметни производ мора задовољити мјерења силе, чврстоће према стандарду ISO 17712, а што се приложеним атестом не потврђује.

Цијенећи све наведено понуде понуђача ЕКП „ЕЛКЕР“ а.д. Љубија и „БГ ЕНЕРГО ТИМ“ д.о.о. Приједор се одбацују као неприхватљиве, а све у складу са чланом 68. ства 4. под (и) ЗЈН БиХ.

У поступку доношења ове одлуке, посебно су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и потпуно, извршила оцјену квалификованости понуђача те оцјену испјелих понуда, сходно критеријумима из Тендерске документације.

У поступку оцјеневеденог поступка, Управа предузећа није нашла разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање препоруке Комисије за јавну набавку.

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила те да је избор најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским актима, интерним актима и тендерском документацијом. Увидом у приложену документацију, изабрани понуђач је изабран примјењујући критеријум најниже цијене.

- Рангирање прихватљивих понуда према критерију за избор понуде:

	Назив / име понуђача	Понуђена цијена (без ПДВ-а)
1)	<b>„ЕЛНОС БЛ“ д.о.о. Бања Лука</b>	<b>149.991,25</b>

- Назив понуђачија је понуда оцјењена као најповољнија:

1.	Назив понуђача	„ЕЛНОС БЛ“ д.о.о.
2.	Сједиште и адреса	Благоја Паровића бр. 100 Е, 78000 Бања Лука
3.	Укупна цијена понуде без ПДВ-а	149.991,25 на паритету ДДП централни магацин у Требињу
4.	Рок испоруке	30. дана од дана потписивања уговора
5.	Подаци о дијелу уговора које се даје у подуговор и подаци о подизвођачу	Понуђач не намјерава склапати подуговор са трећом страном

Из наведених разлога, примјеном члана 64. става (1) тачка б, члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник БиХ, број 39/14 и 59/22), члана 8 . став 2. тачка д) Правилника о успостављању и раду Комисије за набавке ( Сл. Гласник БиХ 103/14), члана 85. Правилника о јавним набавка МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње те члана 57. став 1 Статута МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, одлучено је као у члану 1 ове Одлуке.

#### ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

Против ове одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема ове одлуке.

Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби БиХ, путем уговорног органа у писаној форми директно или препорученом поштанском поштом на адресу МХ ЕРС Матично предузећа а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, Трг јована Рашковића бр. 6, 89101 Требиње.

Жалба се подноси у најмање три примјерка.



ВД Директора:

Огњен Куљић, дипл.правник

#### Доставити:

1. „Елнос БЛ“ д.о.о.
2. ЕКП „ЕЛКЕР“ а.д. Љубија
3. „БГ ЕНЕРГО ТИМ“ д.о.о. Приједор
4. а/а