



Мјешовити Холдинг
Електропривреда Републике Српске Требиње
Матично предузеће а.д. Требиње

ЗАВИСНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРО-ХЕРЦЕГОВИНА" а.д.
ТРЕБИЊЕ

QF-G-014

Број: 07-0147-3044-69/22-24

Датум: 24.01.2024. године

На основу члана 64. става (1) тачка б, члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама („СЛ. Гласник БиХ, број 39/14 и 59/22), члана 8 . став 2. тачка д) Правилника о успостављању и раду Комисије за набавке (СЛ. Гласник БиХ 103/14), члана 67. Правилника о јавним набавкама МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње и члана 57. Статута МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, на основу Рјешења Канцеларије за разматрање жалби Филијала Бања Лука број: ЈН2-02-07-1-3257-9/23 од 21.12.2023. године, на Препоруку Комисије за јавну набавку број: 07-0147-3044-68/22-24 од 23.01.2024. године у поступку јавне набавке **Набавка материјала за мјерна мјеста и прикључке** је донијела:

ОДЛУКУ о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку, број 07-0147-3044-68/22-24 од 23.01.2024. године и уговор за јавну набавку материјала за мјерна мјеста и прикључке, додјељује се понуђачу БГ „ЕНЕРГО ТИМ“ д.о.о. Приједор, понуда број 150/23 достављена дана 28.08.2023. године, за понуђену цијену од 149.883,00 КМ без ПДВ-а, као најбоље оцијењеном понуђачу.

Члан 2.

Изабрани понуђач је дужан у року од 5 (пет) дана од дана достављања ове Одлуке доставити оригинале или овјерене копије документације из члана 45. Закона о јавним набавкама.

Члан 3.

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу након истека рока за жалбу.

Члан 4.

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Служба набавке и складишта.

Члан 5.

Ова одлука ће се објавити на интернет страници www.elektrohercegovina.com, истовремено с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став (б) Закона о јавним набавкама.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) Закона о јавним набавкама.

Образложење

Поступак јавне набавке покренут Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: **01-НО-0112-VI-3356-09/22 од 27.06.2022. године.**

Јавна набавка је спроведена **отвореним поступком.**

Процјењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је **150.000,00 КМ.**

Обавјештење о набавци број: **1081-1-1-130-3-66/22**, а објављено је на Порталу јавних набавки дана **15.10.2022. године**, сажетак обавјештења о набвци објављен је у Сл. Гласнику БиХ број: **72/22 од 28.10.2022. године.**

Подаци о е-аукцији: **Извјештај о току и завршетку е-аукције се налази у прилогу Записника о поновном прегледу и оцјени понуда.**

Комисија за јавну набавку именована је Одлуком број: 02-0147-3044-06/22 од 24.10.2022. године.

Комисија за јавну набавку доставила је Управи Предузећа Записник о поновном прегледу и оцјени понуда број: 07-0147-3044-67/22-24 од 23.01.2024. године и Препоруку о избор најповољнијег понуђача број 07-0147-3044-68/22-24 од 23.01.2024. године.

У поступку по извјештају о раду је утврђено да је Комисија за јавну набавку благовремено и правилно извршила отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је утврђено слjedeће:

- да је укупан број пристиглих понуда три.
- да су благовремено запримљене три понуде.
- да није било неблаговремено примљених понуда
- да су понуде понуђача ЕКП „ЕЛКЕР“ а.д. Љубија и БГ „ЕНЕРГО ТИМ“ д.о.о Приједор квалификоване и прихватљиве, достављени су сви тражени докази прописани тендерском документацијом, на прописан начин.

Понуда понуђача „ЕЛНОС БЛ“ д.о.о. Бања Лука се одбацује као **неприхватљива** из слjedeћих разлога:

- За предметну робу (пластичне пломбе) захтјевано је да се достави типски атест кодираних сигурносних пломби у складу са стандардима ISO 17712 или еквивалентом, издатим од надлежне институције, односно лабораторије која је овлашћена од надлежног органа државне управе да спроводи поступке усклађености предметне робе у складу са

стандардом. Према стандарду ISO 17712 потребна испитивања за потребе класификације пломбе (тачка 5 стандарда) укључују:

- Тачка 5.2 Испитивање затезања за захтјевану класу високо-безбједоносне пломбе, потребно је да комплетна пломба, а не само њена жица издрже силу затезања од 10 кН
- Тачка 5.3 Испитивање смицања – за захтјевану класу пломбе апарат и резне површине какве су дефинисане стандардом не смију пресјећи пломба жицу при сили мањој од 3,336 кН.
- Тачка 5.4 Испитивање савијања – пломба захтјеване класе би морала издржати 501 циклус савијања, моментом од 50 Нм, према процедури прописаној стандардом
- Тачка 5.5 Испитивање ударом – Пломба захтјеване класе би морала издржати удар енергијом од 40,68 J, односно пад масе од 4 кг са висине од 1.037 м, испитивано у уређају прописаним стандардом.
- Тачка 5.6 Дефинише да извјештај о класификацији пломбе мора да садржи све извјештаје о горе побројеним испитивањима.

Из извјештаја којег је изабрани понуђач доставио на странама 204-210 понуде се види да исти не садржи потребна испитивања нити се из добијених резултата може закључити како су испитивања проведена. Евидентно је да испитивања захтјевана под тачкама 5.3, 5.4 и 5.5 стандарда нису проведена, док је испитивање под тачком 5.2 проведено само за пломба жицу, а не за комплетну пломбу.

- Понуђач „Елнос БЛ“ д.о.о. Бања Лука је доставио извјештај о испитивању проведеном у лабораторији института ИМС АД Београд, Центар за материјале, Централна лабораторија за испитивање материјала, лабораторије за дрво и синтетичке материјале. Овај Институт је акредитован од стране Националног тијела за акредитацију Србије са бројем акредитације 01-058. Обим акредитације Института не укључује стандард ISO 17712, детаљним увидом у оспорену понуду установљено је да се на страни 199 налази Извјештај о испитивању издат од стране Института за испитивање АД Београд ДСМ 0038/17-2 од 30.03.2017. године, те да се из истог не види опсег акредитације Института како, обзиром да је према ТД тражено испитивање према стандарду ISO 17712 који треба да садржи:
 - Тачка 5.2 Испитивање затезања за захтјевану класу високо-безбједоносне пломбе, потребно је да комплетна пломба, а не само њена жица издрже силу затезања од 10 кН
 - Тачка 5.3 Испитивање смицања – за захтјевану класу пломбе апарат и резне површине какве су дефинисане стандардом не смију пресјећи пломба жицу при сили мањој од 3,336 кН.
 - Тачка 5.4 Испитивање савијања – пломба захтјеване класе би морала издржати 501 циклус савијања, моментом од 50 Нм, према процедури прописаној стандардом
 - Тачка 5.5 Испитивање ударом – Пломба захтјеване класе би морала издржати удар енергијом од 40,68 J, односно пад масе од 4 кг са висине од 1.037 м, испитивано у уређају прописаним стандардом.

- Тачка 5.6 Дефинише да извјештај о класификацији пломбе мора да садржи све извјештаје о горе побројеним испитивањима.

Цијенећи све наведено понуда понуђача „ЕЛНОС БЛ“ д.о.о. Бања Лука се одбацују као неприхватљиве, а све у складу са чланом 68. ства 4. под (и) ЗЈН БиХ.

У поступку доношења ове одлуке, посебно су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и потпуно, извршила оцјену квалификованости понуђача те оцјену писпјелих понуда, сходно критеријумима из Тендерске документације.

У поступку оцјеневеденог поступка, Управа предузећа није нашла разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање препоруке Комисије за јавну набавку.

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила те да је избор најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским актима, интерним актима и тендерском документацијом. Увидом у приложену документацију, изабрани понуђач је изабран примјењујући критеријум најниже цијене.

- Рангирање прихватљивих понуда према критерију за избор понуде:

	Назив / име понуђача	Понуђена цијена након проведене е-аукције(без ПДВ-а)
1)	„БГ ЕНЕРГО ТИМ“ д.о.о. Приједор	149.883,00
2)	ЕКП „ЕЛКЕР“ а.д. Љубија	149.991,00

- Назив понуђачачија је понуда оцјењена као најповољнија:

1.	Назив понуђача	„БГ ЕНЕРГО ТИМ“ д.о.о.
2.	Сједиште и адреса	Пролетерских бригада бр. 7, Приједор
3.	Укупна цијена понуде без ПДВ-а	149.883,00 на паритету ДДП централни магацин у Требињу
4.	Рок испоруке	30. дана од дана потписивања уговора
5.	Подаци о дијелу уговора које се даје у подуговор и подаци о подизвођачу	Понуђач не намјерава склапати подуговор са трећом страном

Из наведених разлога, примјеном члана 64. става (1) тачка б, члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама („СЛ. Гласник БиХ, број 39/14 и 59/22), члана 8 . став 2. тачка д) Правилника о успостављању и раду Комисије за набавке (СЛ. Гласник БиХ 103/14), члана 67. Правилника о јавним набавка МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње те члана 57. став 1 Статута МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, одлучено је као у члану 1 ове Одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

Против ове одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема ове одлуке.

Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби БиХ, путем уговорног органа у писаној форми директно или препорученом поштанском пошиљком на адресу МХ ЕРС Матично предузећа а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, Трг јована Рашковића бр. 6, 89101 Требиње.

Жалба се подноси у најмање три примјерка.



ВД Директора:

Огњен Куљић, дипл.правник

Доставити:

1. „Елнос БЛ“ д.о.о.
2. ЕКП „ЕЛКЕР“ а.д. Љубија
3. „БГ ЕНЕРГО ТИМ“ д.о.о. Приједор
4. а/а