



Мјешовити Холдинг
Електропривреда Републике Српске Требиње
Матично предузеће а.д. Требиње

ЗАВИСНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРО-ХЕРЦЕГОВИНА" а.д.
ТРЕБИЊЕ

QF-G-014

Број: 07-0147-5850-34/23-24

Датум: 17.01.2024. године

На основу члана 64. става (1) тачка а), члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама („СЛ. Гласник БиХ, број 39/14 и 59/22), члана 8 . став 2. тачка д) Правилника о успостављању и раду Комисије за набавке (СЛ. Гласник БиХ 103/14), члана 67. Правилника о јавним набавка МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње и члана 57. Статута МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, на Препоруку Комисије за јавну набавку број: 07-0147-5850-33/23-24 од 16.01.2023. године, у поступку јавне набавке **Набавка осигурача и постоља** је донијела:

ОДЛУКУ о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку, број: 07-0147-5850-33/23-24 од 16.01.2024. године и уговор за јавну набавку осигурача и постоља, додјељује се понуђачу **ЕКП „ЕЛКЕР“ а.д. Љубија, понуда број 171/23, достављена дана 20.11.2023. године, за понуђену цијену од 26.501,10 КМ (без ПДВ-а),** као најповољнијем понуђачу.

Члан 2.

Овом Одлуком се ставља ван снаге Одлука о избору најповољнијег понуђача број: 07-0147-5850-17/23 од 18.12.2023.године.

Члан 3.

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу након истека рока за жалбу.

Члан 4.

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Служба за набавку и складиште.

Члан 5.

Ова одлука ће се објавити на интернет страници **www.elektrohercegovina.com**, истовремено с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) Закона о јавним набавкама.

Образложење

Поступак јавне набавке покренут Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: **07-0147-5850-03/23 од 06.11.2023. године.**

Јавна набавка је спроведена **конкурентским захтјевом.**

Процјењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је **30.000,00 КМ.**

Обавјештење о набавци број: **1081-7-1-134-3-141/23**, а објављено је на Порталу јавних набавки дана **06.11.2023. године.**

Сажетак у Сл. гласнику БиХ број 78/23 од 10.11.2023. године

Комисија за јавну набавку именована је Одлуком број: 07-0147-5850-04/23 од 06.11.2023. године.

Комисија за јавну набавку доставила је Управи Предузећа Записник о поновном прегледу и оцјени понуда број: 07-0147-5850-32/23-24 од 16.01.2024. године и Препоруку о избор најповољнијег понуђача број: 07-0147-5850-34/23-24 од 16.01.2024. године.

У поступку по извјештају о раду је утврђено да је Комисија за јавну набавку благовремено и правилно извршила отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је утврђено слjedeће:

- да је укупан број пристиглих понуда четири.
- да су благовремено заprimљене четири понуде.
- да није било неблаговремено примљених понуда
- **да су понуде понуђача „БГ ЕНЕРГО ТИМ“ д.о.о. Приједор и ЕКП „ЕЛКЕР“ а.д. Љубија квалификоване и прихватљиве, достављени су сви тражени докази прописани тендерском документацијом, на прописан начин.**

Понуда понуђача „**NEXEN**“ д.о.о. Бања Лука се одбацује као **неприхватљива** из слjedeћих разлога:

- Ставка број 22. није видно назначена нити каталошки понуђена (као што је то сличај са преосталом 21. ставком)
- У табели техничке спецификације (Анекс 4), за ставку број 22. понудили сте тражени VN осигурач FTRE-4; 40A; 12 kV, али се тестни извјештаји које сте понудили као увјерење о квалитету не односе на поменути осигурач и то у погледу напонског нивоа, пречника контактне површине, као и дужине тијела осигурача (са и без контактном површином).

Понуда понуђача „**ЕЛНОС БЛ**“ д.о.о. Бања Лука се одбацује као **неприхватљива** из слjedeћих разлога:

- За позицију 21. из Анекса 3 Тендерског документа понуђач „ЕЛНОС БЛ“ д.о.о. Бања Лука је понудио **Осигурач VN – VU 10, 12 kV 6.3. А** из чега је јасно да је ријеч о осигурачу намјењеном заштити мјерних трансформатора. Овај тип осигурача је димензијама и обликом прикључка прилагођен уградњи у напонске мјерне трансформаторе. За уградњу обичних VVC осигурача какве