



Мјешовити Холдинг
Електропривреда Републике Српске Требиње
Матично предузеће а.д. Требиње

ЗАВИСНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРО-ХЕРЦЕГОВИНА" а.д.
ТРЕБИЊЕ

QF-G-014

Број: 07-0147-5850-34/23-24

Датум: 17.01.2024. године

На основу члана 64. става (1) тачка а), члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама („СЛ. Гласник БиХ, број 39/14 и 59/22), члана 8 . став 2. тачка д) Правилника о успостављању и раду Комисије за набавке (СЛ. Гласник БиХ 103/14), члана 67. Правилника о јавним набавка МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње и члана 57. Статута МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, на Препоруку Комисије за јавну набавку број: 07-0147-5850-33/23-24 од 16.01.2023. године, у поступку јавне набавке **Набавка осигурача и постоља** је донијела:

ОДЛУКУ о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку, број: 07-0147-5850-33/23-24 од 16.01.2024. године и уговор за јавну набавку осигурача и постоља, додјељује се понуђачу **ЕКП „ЕЛКЕР“ а.д. Љубија, понуда број 171/23, достављена дана 20.11.2023. године, за понуђену цијену од 26.501,10 КМ (без ПДВ-а),** као најповољнијем понуђачу.

Члан 2.

Овом Одлуком се ставља ван снаге Одлука о избору најповољнијег понуђача број: 07-0147-5850-17/23 од 18.12.2023.године.

Члан 3.

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу након истека рока за жалбу.

Члан 4.

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Служба за набавку и складиште.

Члан 5.

Ова одлука ће се објавити на интернет страници **www.elektrohercegovina.com**, истовремено с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) Закона о јавним набавкама.

Образложење

Поступак јавне набавке покренут Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: **07-0147-5850-03/23 од 06.11.2023. године.**

Јавна набавка је спроведена **конкурентским захтјевом.**

Процењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је **30.000,00 КМ.**

Обавјештење о набавци број: **1081-7-1-134-3-141/23**, а објављено је на Порталу јавних набавки дана **06.11.2023. године.**

Сажетак у Сл. гласнику БиХ број 78/23 од 10.11.2023. године

Комисија за јавну набавку именована је Одлуком број: 07-0147-5850-04/23 од 06.11.2023. године.

Комисија за јавну набавку доставила је Управи Предузећа Записник о поновном прегледу и оцјени понуда број: 07-0147-5850-32/23-24 од 16.01.2024. године и Препоруку о избор најповољнијег понуђача број: 07-0147-5850-34/23-24 од 16.01.2024. године.

У поступку по извјештају о раду је утврђено да је Комисија за јавну набавку благовремено и правилно извршила отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је утврђено слjedeће:

- да је укупан број пристиглих понуда четири.
- да су благовремено заprimљене четири понуде.
- да није било неблаговремено примљених понуда
- **да су понуде понуђача „БГ ЕНЕРГО ТИМ“ д.о.о. Приједор и ЕКП „ЕЛКЕР“ а.д. Љубија квалификоване и прихватљиве, достављени су сви тражени докази прописани тендерском документацијом, на прописан начин.**

Понуда понуђача „NEXEN“ д.о.о. Бања Лука се одбацује као **неприхватљива** из слjedeћих разлога:

- Ставка број 22. није видно назначена нити каталошки понуђена (као што је то сличај са преосталом 21. ставком)
- У табели техничке спецификације (Анекс 4), за ставку број 22. понудили сте тражени VN осигурач FTRE-4; 40А; 12 kV, али се тестни извјештаји које сте понудили као увјерење о квалитету не односе на поменути осигурач и то у погледу напонског нивоа, пречника контактне површине, као и дужине тијела осигурача (са и без контактном површином).

Понуда понуђача „ЕЛНОС БЛ“ д.о.о. Бања Лука се одбацује као **неприхватљива** из слjedeћих разлога:

- За позицију 21. из Анекса 3 Тендерског документа понуђач „ЕЛНОС БЛ“ д.о.о. Бања Лука је понудио **Осигурач VN – VU 10, 12 kV 6.3. А** из чега је јасно да је ријеч о осигурачу намјењеном заштити мјерних трансформатора. Овај тип осигурача је димензијама и обликом прикључка прилагођен уградњи у напонске мјерне тансформаторе. За уградњу обичних VVC осигурача какве

је за ставку 21. понудио понуђач „ЕЛНОС БЛ“ д.о.о. Бања Лука потребно је уградити посебно прилагођење које овом приликом понуђач није понудио. Дакле, понуђени осигурач не испуњава захтјев из тендерског документа, јер не може да се користи за предвиђену намјену.

- За позицију под ставком 22. умјесто осигурача који је намјењен коришћењу уз апарат типа RFN (а то је захтјевани осигурач типа FTRE-4), понуђач је понудио осигурач типа VVC те је уз њега понудио наводно прилагођење на страни 93. понуде. Кад је у питању ово прилагођење није јасно ко је његов произвођач, односно ко стоји иза таквог рјешења пошто на достављеном цртежу нема никакве ознаке произвођача, већ само концептуално рјешење.

Цијенећи све наведено понуда понуђача „NEXEN“ д.о.о. Бања Лука и „ЕЛНОС БЛ“ д.о.о. Бања Лука се одбацују као неприхватљиве, а све у складу са чланом 68. став 4. под и) ЗЈН БиХ.

У поступку доношења ове одлуке, посебно су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и потпуно, извршила оцјену квалификованости понуђача те оцјену писпјелих понуда, сходно критеријумима из Тендерске документације.

У поступку оцјеневеденог поступка, Управа предузећа није нашла разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање препоруке Комисије за јавну набавку.

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила те да је избор најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским актима, интерним актима и тендерском документацијом. Увидом у приложену документацију, изабрани понуђач је изабран примјењујући критеријум економски најповољније понуде.

- **Критеријум за избор је економски најповољнија понуда са следећим подкритеријумима:**

1. Подкритеријум: Понуђена цијена

број бодова: **90**

2. Подкритеријум: Рок испоруке

број бодова: **10**

Назив и сједиште понуђача понуђача	Подкритеријум	
	Број бодова	Број бодова
1 ЕКП „ЕЛКЕР“ а.д. Љубија	Цијена: 26.501,10	Рок испоруке: 20 .дана
	90	10
2 „БГ ЕНЕРГО ТИМ“ д.о.о. Приједор	Цијена: 29.898,70	Рок испоруке: 60. дана
	79,77	0

-Рангирање прихватљивих понуда према критеријуму за избор понуде:

	Нази/име понуђача	Укупан број бодова
1.	ЕКП „ЕЛКЕР“ а.д. Љубија	100
2.	„БГ ЕНЕРГО ТИМ“ д.о.о. Приједор	79,77

- Назив понуђача чија је понуда оцијењена као најповољнија и приједлог да се закључи уговор са:

1.	Назив понуђача	ЕКП „ЕЛКЕР“ а.д.
2.	Сједиште и адреса	Драге Лукића бр. 39а, 79 206 Љубија
3.	Укупна цијена понуде без ПДВ-а	26.501,10 на паритету ДДП централно складиште у Требињу.
4.	Рок испоруке	20. дана од дана обостраног потписивања уговора.
5.	Подаци о дијелу уговора које се даје у подуговор и подаци о подизвођачу	Понуђач не намјерава склапати подуговор са трећом страном

Из наведених разлога, примјеном члана 64. става (1) тачка а, члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник БиХ, број 39/14 и 59/22), члана 8 . став 2. тачка д) Правилника о успостављању и раду Комисије за набавке (Сл. Гласник БиХ 103/14), члана 67. Правилника о јавним набавка МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње те члана 57. став 1 Статута МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, одлучено је као у члану 1 ове Одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

Против ове одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке.

Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби БиХ, путем уговорног органа у писаној форми директно или препорученом поштанском пошиљком на адресу МХ ЕРС Матично предузећа а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, Трг јована Рашковића бр. 6, 89101 Требиње.

Жалба се подноси у најмање три примјерка.



ВД Директора:

Огњен Куљић, дипл.правник

Доставити:

1. „ЕЛНОС БЛ“ д.о.о. Бања Лука
2. „БГ ЕНЕРГО ТИМ“ д.о.о. Приједор
3. „ЕКП „ЕЛКЕР“ а.д. Љубија
4. „NEXEN“ д.о.о. Бања Лука
5. а/а